

● **Urząd Miasta Łędziny**

43-143 Łędziny
ul. Łędzińska 55
NIP: 646-10-30-597
tel.: +48 32 21 66 511
+48 32 21 66 512
+48 32 21 66 513
+48 32 21 66 291
tel./fax: +48 32 21 66 508

<http://www.ledziny.pl>
<http://www.e-ledziny.eu>
e-mail: um@ledziny.pl

BI.270.05.02.1.2012

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na:

”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

Treść pytań:

Pytanie nr 1.

1. Czy nowe okna mają być skrzynkowe czy jednoramowe?

Odpowiedź ad 1: Należy przyjąć okna jednoramowe.

2. Czy okna mają być ze słupkiem stałym czy ruchomym?

Odpowiedź ad 2: Należy przyjąć okna ze słupkiem stałym.

3. Jakie szprosy zastosować w oknach? naklejane, wewnętrzne, czy wiedeńskie?

Odpowiedź ad 3: Należy przyjąć zewnętrzne szpros nakładane ramkowe drewniane zgodnie z dokumentacją.

4. Zasuwnica centralna o której piszecie stosowana jest w oknach ze słupkiem ruchomym, w których jedno skrzydło może być RU a drugie tylko rozwieralne. Natomiast na rysunkach sugerujecie że wszystkie skrzydła mają być RU, prosimy o decyzję co do słupka, zasuwnicy i funkcji otwierania

Odpowiedź ad 4: Należy przyjąć okna ze słupkiem stałym. Funkcja otwierania i uchyłu zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

5. Piszecie o montażu siłownika oddymiającego do okna, prosimy o podanie producenta siłownika, modelu i sposobu zasilania oraz rodzaju podłączenia, czy obecny siłownik jak i cała instalacja oddymiająca jest sprawna?

Odpowiedź ad 5: Siłownik i cała instalacja oddymiająca jest sprawna (kontrolowana przez firmę specjalistyczną). Podstawowe dane techniczne siłownika: typ – MICRO HM-460; zasilanie – 24 V DC; obciążenie – 2A; Siłownik sterowany automatycznie poprzez centralę pożarową lub przycisk sterowania ręcznego.

6. Czy prace dotyczące uzupełniania sidingów oraz obróbek blacharskich wchodzi w zakres przetargu i w jakich ilościach? brak w przedmiarze tych prac, a występują w ogłoszeniu.

Odpowiedź ad 6: Prace dotyczące uzupełniania sidingów oraz obróbek blacharskich wchodzi w zakres przetargu. Ilość prac jest uwarunkowana sposobem przeprowadzenia wymiany okien przez Wykonawcę (szkody powstałe przy demontażu i montażu). Sidingi oraz obróbki blacharskie należy dopasować do nowych okien, ewentualne braki uzupełnić, uszczelnić.

W procesie zarządzania wykorzystujemy normę zarządzania jakością:

ISO 2008:9001

Świadczymy e-usługi na platformie:



7. Jaki jest zakres prac (ilościowy) dotyczący malowania parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, czy poza parapetami występują inne obróbki blacharskie?

Odpowiedź ad 7: Należy pomalować parapety zewnętrzne, a także uszkodzone podczas wymiany okien zewnętrzne ościeża okien (które są wykonane z blachy). Kolorystykę parapetów i obróbek blacharskich (ościeży) należy dostosować do kolorystyki istniejącej.

8. Z jakiego materiału wykonać parapety i obróbki blacharskie?

Odpowiedź ad 8: Należy przyjąć wykorzystanie istniejących parapetów i obróbek blacharskich. Ewentualne uszkodzenia i braki (wynikające z demontażu, ponownego montażu i uzupełnienia sidingów oraz parapetów i obróbek blacharskich) uzupełnić i dostosować do istniejących.

9. Zamawiający wymaga wykonania okien z drewna mahoniowego lub równoważnego egzotycznego. Pytamy, czy drewno meranti spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź ad 9: Dopuszcza się zastosowanie równoważnego drewna egzotycznego (np. drewno meranti), o ile profile użyte do produkcji okien będą mieć gęstość (ciężar właściwy mierzony przy wilgotności 12%) minimum 480kg/m³.

10. W przedmiarze robót istnieje zapis: „montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych”. Z opisu technicznego wynika, że nowe okna mają być oknami jednoramowymi. Prosimy o sprecyzowanie rozbieżności.

Odpowiedź ad 10: Należy przyjąć okna jednoramowe.

11. Zamawiający wymaga stosowania klamek o podwyższonym poziomie antywłamawianości. Czy Zamawiający ma na myśli klamki np. z kluczykiem? Czy szyby i okucia również należy zastosować antywłamaniowe?

Odpowiedź ad 11: Należy przyjąć klamki typu SECUSTIC, lub równoważne, posiadające mechanizm blokujący, zabezpieczający przed otwarciem okna od strony zewnętrznej. Szyby i okucia zgodnie z dokumentacją przetargową.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym podczas wypełnienia załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Otrzymuje:

1. wg rozdzielnika
2. strona internetowa
3. BZP (zmiana terminu)
4. a/a