

BI.271.2.7.2012

• Urząd Miasta Lędziny

43-143 Lędziny
ul. Lędzińska 55
NIP: 646-10-30-597
tel.: +48 32 21 66 511
+48 32 21 66 512
+48 32 21 66 513
+48 32 21 66 291
tel./fax: +48 32 21 66 508

<http://www.ledziny.pl>
<http://www.e-ledziny.eu>
e-mail: um@ledziny.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Zespół Szkół – modernizacja obiektów sportowych”

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Treść pytań:

1. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię o parametrach:

- 1.1. Grubość całkowita 13mm.
- 1.2. Przepuszczalność dla wody Tak.
- 1.3. Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm; strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm.
- 1.4. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) $\geq 1,03$,
- 1.5. Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) 80 ± 8 ,
- 1.6. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 140 ,
- 1.7. Ścieralność (mm) $\leq 0,09$,
- 1.8. Twardość według Shore'a (Sh.A) 65,
- 1.9. Przyczepność do podłoża i międzywarstwowa $\geq 0,65$,
- 1.10. Przyczepność do podłoża mineralno-gumowego $\geq 0,58$,
- 1.11. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
 - w stanie suchym $\geq 0,6$,
 - w stanie mokrym $\geq 0,43$,
- 1.12. Odporność na uderzenie:
 - powierzchnia odcisku kulki, (mm²) 550 ± 50
 - stan powierzchni po badaniu : bez zmian.
- 1.13. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
 - przyrostem masy $\leq 0,30$,
 - zmianą wyglądu zewnętrznego: bez zmian.

W procesie zarządzania wykorzystujemy normę zarządzania jakością:

ISO 2008:9001

Świadczymy e-usługi na platformie:



1.14. Wygląd zewnętrzny nawierzchni: Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU.

1.15. Mrozoodporność oceniona:

- przyrostem masy (%) \leq 0,50,
- zmianą wyglądu zewnętrznego: bez zmian.

1.16. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana zmianą barwy po naświetleniu, (nr skali szarej) 5 bez zmian.


Odpowiedź: Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opisane w dokumentacji technicznej.

2. Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie boiska do piłki ręcznej i koszykówki, czy także boiska do siatkówki z kortem tenisowym, bieżnię i skocznię w dal. Wątpliwość nasza wynika z faktu, że w przedmiarze robót występuje wyłącznie nawierzchnia poliuretanowa pod boisko do piłki ręcznej i koszykówki, natomiast w dokumentacji, jest mowa o całym zakresie.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w §3 SIWZ i ten zakres należy zrealizować na podstawie dokumentacji technicznej, STW i ORB oraz dołączonego pomocniczo przedmiaru robót.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje uzupełnienia SIWZ.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Stambrowski

Otrzymuje:

1. wg rozdzielnika
2. strona internetowa
3. a/a