

Dotyczy: przetargu na:

***DROGA GMINNA – ul. Zakole – modernizacja  
od ul. Zawiszy Czarnego (etap I)***

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**Treść pytań:**

1. Zgodnie z Projektem Wykonawczym należy wykonać warstwę ścieralną o grubości 5cm, natomiast wg przedmiaru do wykonania jest nawierzchnia o grubości 4cm (pozycje nr 4.8 oraz 4.9). W związku z koniecznością dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** *Należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej 5 cm.*

Ponadto działając zgodnie z art. 12a ust. 1 Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień **02.09.2014 godzina 08:50.**

• Urząd Miasta Łędziny

43-143 Łędziny  
ul. Łędzińska 55  
NIP: 646-10-30-597  
tel.: +48 32 21 66 511  
+48 32 21 66 512  
+48 32 21 66 513  
+48 32 21 66 291  
tel./fax: +48 32 21 66 508

<http://www.ledziny.pl>  
<http://www.e-ledziny.eu>  
e-mail: [um@ledziny.pl](mailto:um@ledziny.pl)

W procesie zarządzania  
wykorzystujemy normę  
zarządzania jakością:

**ISO 2008:9001**

Świadczymy e-usługi  
na platformie:



Burmistrz  
  
mgr Witold Stambrowski